



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-HR.AB24.B.03293

Серия RU № 0348358

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью "Сертификация продукции "СТАНДАРТ-ТЕСТ", Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29, Фактический адрес: 121471, Россия, Москва, Можайское шоссе, дом 29, Телефон: +74957415932, Факс: +74957415932, E-mail: info@standart-test.ru, Аттестат per. № РОСС RU.0001.11AB24, 10.09.2014 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ "РОСАККРЕДИТАЦИЯ".

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АльянсТрейдИмпорт».
УНП 191434166. Место нахождения и фактический адрес: 220002, город Минск, улица Сторожевская, дом 15, офис 2118, Республика Беларусь. Телефон +375-17-335-25-22, факс +375-17-335-25-22, адрес электронной почты info@atimport.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

TEREx d.o.o.

Место нахождения и фактический адрес: Prilaz dr. Franje Tuđmana 6, 49210 Zabok, Croatia, Республика Хорватия.

ПРОДУКЦИЯ

Устройства заземления и контроля серии MEX-058, типа GGCD 01/..
См. приложение (бланки №№ 0253210, 0253211, 0253212).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС

8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № ГА27-0159 от 17.07.2015 ИЛ

ООО "Международная Сертификация Промышленности", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГА27 до 14.04.2019 (адрес: 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2);
акта о результатах анализа состояния производства № 2745 от 23.04.2015 органа по сертификации ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», регистрационный № РОСС RU.0001.11AB24 до 20.05.2016, 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы, условия и сроки хранения согласно технической и эксплуатационной документации.
Договор уполномоченного представителя № 13-07/15P от 13.02.2015

СРОК ДЕЙСТВИЯ

30.11.2015

ПО

29.11.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Л.В. Козийчук
(инициалы, фамилия)

А.В. Кузнецов
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-HR.AB24.B.03293

Серия RU № 0348358

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью "Сертификация продукции "СТАНДАРТ-ТЕСТ", Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29, Фактический адрес: 121471, Россия, Москва, Можайское шоссе, дом 29, Телефон: +74957415932, Факс: +74957415932, E-mail: info@standart-test.ru, Аттестат per. № РОСС RU.0001.11AB24, 10.09.2014 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ "РОСАККРЕДИТАЦИЯ".

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АльянсТрейдИмпорт».
УНП 191434166. Место нахождения и фактический адрес: 220002, город Минск, улица Сторожевская, дом 15, офис 2118, Республика Беларусь. Телефон +375-17-335-25-22, факс +375-17-335-25-22, адрес электронной почты info@atimport.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

TEREx d.o.o.

Место нахождения и фактический адрес: Prilaz dr. Franje Tuđmana 6, 49210 Zabok, Croatia, Республика Хорватия.

ПРОДУКЦИЯ

Устройства заземления и контроля серии MEX-058, типа GGCD 01/..
См. приложение (бланки №№ 0253210, 0253211, 0253212).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС

8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № ГА27-0159 от 17.07.2015 ИЛ

ООО "Международная Сертификация Промышленности", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГА27 до 14.04.2019 (адрес: 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2);
акта о результатах анализа состояния производства № 2745 от 23.04.2015 органа по сертификации ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», регистрационный № РОСС RU.0001.11AB24 до 20.05.2016, 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы, условия и сроки хранения согласно технической и эксплуатационной документации.
Договор уполномоченного представителя № 13-07/15P от 13.02.2015

СРОК ДЕЙСТВИЯ

30.11.2015

ПО

29.11.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Л.В. Козийчук
(инициалы, фамилия)

А.В. Кузнецов
(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-HR.AB24.B.03293

Серия RU № 0253212

При эксплуатации и обслуживании должны быть соблюдены требования и указания руководств по эксплуатации других взрывобезопасных Ех-компонентов коробок.

Средства крепления кабельных вводов к оболочкам устройств должны обеспечивать сохранность и предотвращение ослабления кабельного ввода, в соответствии с требованиями, указанными в технической и эксплуатационной документации изготовителя.

Кабельные вводы заглушки должны быть установлены и притянуты номинальным крутящим моментом согласно инструкциям изготовителя.

Кабельные вводы и заглушки должны иметь степень защиты не ниже IP66 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) и сертификаты соответствия согласно требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ IEC 60079-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012.


Подключение, эксплуатацию, осмотр, обслуживание и ремонт устройств следует осуществлять строго в соответствии с рекомендациями изготовителя, изложенными в сопроводительной технической и эксплуатационной документации, а также с учетом требований отраслевых правил безопасности.

8. Внесение изготовителем изменений в конструкцию и техническую документацию, подтверждающую соответствие оборудования требованиям ТР ТС 012/2011, влияющих на показатели взрывобезопасности устройств, возможно только по согласованию с органом по сертификации ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ».



Инициатор (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

(подпись)

Л.В. Козийчук
(инициалы, фамилия)

А.В. Кузнецов
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-HR.AB24.B.03293

Серия RU № 0253211

Примечание. Другие характеристики и параметры устройств приведены в технической и эксплуатационной документации изготовителя.

5. Краткое описание конструкции и обеспечение взрывозащиты.

Оболочки устройств состоят из корпуса прямоугольной формы и крышки, изготовленные из усиленного стекловолокном полиамида. С корпусом крышка соединяется посредством четырьмя винтов М6 из нержавеющей стали и уплотняется термопластической эластомерной прокладкой. Для предотвращения самопроизвольного отвинчивания винтов крепления установлены пружинные шайбы.

В *Ex e* оболочке установлены следующие взрывобезопасные компоненты: *Ex [ib] mb* электронный модуль; *Ex d e* переключатель управления; *Ex e d* две сигнальные лампы; *Ex d e* кнопка включения; *Ex e* зажимы.

На крышке *Ex e* оболочки установлены следующие взрывобезопасные компоненты: *Ex e* привод переключателя; *Ex e* привод кнопки включения; *Ex e* передняя часть сигнальной лампы; *Ex e* кабельный ввод; *Ex e* заглушки.

Заземляющие зажимные клещи соединены с *Ex i* контактными зажимами кабелем посредством штепсельного выключателя.

Устройства выполнены в двух исполнениях: К1 (с одними зажимными клещами с длиной кабеля 10 м) и К2 (с двумя зажимными клещами с длиной двух кабелей по 10 м каждый).

Взрывобезопасное исполнение устройств обеспечивается выполнением требований ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 и видом взрывозащиты "взрывонепроницаемые оболочки "d" по ГОСТ IEC 60079-1-2011, повышенной защитой вида "е" по ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012, защитой вида "искробезопасная электрическая цепь i" по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, взрывозащитой вида «герметизация компаундом "m"» по ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012.

Безопасная эксплуатация оборудования может быть обеспечена только при эксплуатации и обслуживании в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации устройств.

6. Маркировка.

Маркировка, наносимая на устройства, должна включать следующие данные:

- наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;
- обозначение типа изделия;
- заводской номер;
- маркировку взрывозащиты;
- диапазон температур окружающей среды в условиях эксплуатации;
- знак или наименование органа по сертификации и номер сертификата соответствия;
- предупредительные надписи: «ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ».

Маркировка изделий может включать дополнительную информацию, если это требуется технической и нормативной документацией и которая имеет значение для их безопасного применения.

Специальные условия применения.

Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации устройств не должен превышать пределов, указанных в таблице 1.



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Л.В. Козийчук
(инициалы, фамилия)

А.В. Кузнецов
(инициалы, фамилия)